



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура  
Чукотского автономного округа  
Анадырская  
межрайонная прокуратура

ул. Отке, 46, г. Анадырь,  
Чукотский автономный округ, 689000

02.04.2018 № 16-4536-2018

Директору  
ГБОУ ДО Чукотского автономного  
округа  
«Окружная детско-юношеская  
спортивная школа»

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений закона  
о пожарной безопасности

Анадырской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан.

В соответствии с абзацем 2 части 2 статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон «О пожарной безопасности») руководители организации обязаны, в частности, соблюдать требования пожарной безопасности.

Во исполнение требований Закона «О пожарной безопасности» постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2012 №390 утверждены Правила противопожарного режима в РФ (далее – Правила противопожарного режима в РФ).

Пунктом 35 Правил противопожарного режима в РФ установлено, что запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Частью 2 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрено, что для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:

- 1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;
- 2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;
- 3) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

В результате проверки установлено, что эвакуационные выходы ГБОУ ДО Чукотского АО «Окружная детско-юношеская спортивная школа» (ул.Строителей, 9) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Бездействие, выразившееся в непринятии мер по соблюдению пожарной безопасности ставит под угрозу жизнь и здоровье детей, посещающих учреждение, а также персонала.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ТРЕБУЮ:**

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению нарушений закона и недопущению их впредь.
2. Представление подлежит рассмотрению с обязательным участием прокурора. О времени и месте рассмотрения представления известить Анадырского межрайонного прокурора.
3. Решить вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушение закона.
4. О результатах рассмотрения представления в месячный срок в письменной форме сообщить Анадырскому межрайонному прокурору.

Анадырский межрайонный прокурор



С.Г. Трофимов